

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО в Ленинском и Октябрьском районах"  
 АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 679230, с. Амурзет, ул. Советская, д. 56  
 Телефон, факс: (42665) 2-21-76  
 ОКПО 01915380, ОГРН 1057900054465  
 Аттестат аккредитации  
 № РОСС RU.0001.510576  
 Выдан 29.09.2014



Мамитько О.В.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
 № 577 от 12.10.2017**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
 с.Екатерино-Никольское, ул.Пограничная 78

**Пробы (образцы) направлены:**

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО в Ленинском и Октябрьском районах"  
 Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Советская, 56

**Дата и время отбора пробы (образца):** 10.10.2017 10 ч. 30 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 10.10.2017 11 ч. 35 мин.

**Сотрудник, отобравший пробы:** Помощник врача по общей гигиене Краснов А.В.

**Цель отбора:** СГМ

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МКДОУ "д/сад с.Ек-Никольское"  
 679231, Октябрьский район, с. Екатерино-Никольское, ул. Пограничная, 78

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

МКДОУ "д/сад с.Ек-Никольское"  
 пищеблок

**Код пробы (образца):** 1726-хб-10.17

**ИД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

**ИД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**Условия транспортировки:** сумка-термос

**Основание для отбора:** Приказ № 10 от 25.01.2017 г.

**Договор:**

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность	Заводской номер	Сведения о поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	0,5 %	54ВИ515	свидетельство № 2126	06.08.2018

**ВЦП:**

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Помощник врача по общей гигиене Краснов А.В.



Код образца (пробы): 1726-хб-10.17

**Санитарно-гигиеническая лаборатория  
с. Амурзет, ул. Советская 56**

Дата начала исследования: 10.10.2017

Дата окончания исследования: 12.10.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нитриты	менее 0,02	3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
2	Нитраты	0,4 ± 0,1	45	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
3	Ион аммония	менее 0,1	2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
4	Окисляемость	2,6 ± 0,3	5	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
5	Хлориды	менее 10	350	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
6	Железо	0,11 ± 0,02	0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14:1:2:4.214-06
7	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
8	Цветность	5,95 ± 1,78	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
10	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
11	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74

Исследования проводили:

Техник Волкова Е.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Подпись

Код образца (пробы): 1726-хб-10.17

**Бактериологическая лаборатория  
с. Амурзет, ул. Советская 56**

Дата начала исследования: 10.10.2017 14 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 11.10.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	Не обнаружено	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОКБ	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Фельдшер-лаборант Арефичева Н.В.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Подпись

**ВЫВОД:**

*Качество воды соответствует требованиям НД по определяемым показателям.*

*Оценка проведена с учетом допустимой ошибки метода определения в соответствии с требованиями 416-ФЗ.*

Примечание:

Результат анализа распространяется на представленный образец  
полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола без разрешения  
лаборатории запрещается  
протокол составлен в 2 экземплярах

**КОПИЯ ВЕРНА**

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора по ЕАО  
по Октябрьскому и Ленинскому районам

Ведущий специалист-эксперт Е.Е. Пермина

02.11.2017  
Пермина