

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО в Ленинском и Октябрьском районах"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 679230, с. Амурзет, ул. Советская, д. 56
Телефон, факс: (42665) 2-21-76
ОКПО 01915380, ОГРН 1057900054465
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510576
Выдан 29.09.2014

ИНН/КПП 7901526218/790402001

Утвержден
Зам. руководителя ИИП



Мамитько О.В.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 576 от 12.10.2017**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
с. Екатеринбург-Никольское - Станция обезжелезивания

Пробы (образцы) направлены:

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО в Ленинском и Октябрьском районах"
Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Советская, 56

Дата и время отбора пробы (образца): 10.10.2017 10 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 10.10.2017 11 ч. 35 мин.

Лицо, отобравшее пробы:

Помощник врача по общей гигиене Краснов А.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Водоканал"
Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Гагарина, 82

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО "Водоканал"
станция обезжелезивания

Код пробы (образца): 1725-хб-10.17

ИД на методiku отбора:

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

ИД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: сумка-термос

Основание для отбора: Приказ № 10 от 25.01.2017 г.

Согovor:

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№	Наименование, тип	Погрешность	Заводской номер	Сведения о поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	0,5 %	54ВИ515	свидетельство № 2126	06.08.2018

ЦП:
Лицо ответственное за составление данного протокола:
Помощник врача по общей гигиене Краснов А.В.

КОПИЯ ВЕРНА
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по ЕАО
по Октябрьскому и Ленинскому районам
Ведущий специалист-эксперт Е.Е. Пермина
OK 11 20.10.17
Пермина

Код образца (пробы): 1725-х6-10.17

Санитарно-гигиеническая лаборатория
с. Амурзет, ул. Советская 56

Дата начала исследования: 10.10.2017

Дата окончания исследования: 12.10.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нитриты	менее 0,02	3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Нитраты	0,3 ± 0,1	45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Ион аммония	менее 0,1	2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Окисляемость	2,8 ± 0,3	5	мгО ₂ /дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Хлориды	менее 10	350	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
6	Железо	0,12 ± 0,02	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
7	Мутность	0,73 ± 0,15	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06
8	Цветность	6,73 ± 2,02	не более 20	град.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
9	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 31868-2012
10	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
11	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74

Исследования проводили:

Техник Волкова Е.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Подпись

Код образца (пробы): 1725-х6-10.17

Бактериологическая лаборатория
с. Амурзет, ул. Советская 56

Дата начала исследования: 10.10.2017 14 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 11.10.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	Не обнаружено	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОКБ	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Фельдшер-лаборант Арефичева Н.В.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Подпись

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям НД по определяемым показателям.

Оценка проведена с учетом допустимой ошибки метода определения в соответствии с требованиями 416-ФЗ.

Примечание:

Результат анализа распространяется на представленный образец
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола без разрешения
лаборатории запрещается

Протокол составлен в 2 экземплярах**КОПИЯ ВЕРНА**

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по ЕАО
по Октябрьскому и Ленинскому районам
Ведущий специалист-эксперт Е.Е. Термина

" 11 " 2017

Термина